Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán certifikující produkty
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: B-01564-25

výrobci:	EKOM - VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. Bezděčín 124 293 01 Mladá Boleslav Česká republika
identifikační číslo:	25685813
na výrobek:	Klimatizační rozvody - vzduchotechnická potrubí
specifikace výrobků:	Potrubí ocelové čtyřhranné skupiny I viz 2. strana

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedeného výrobku v souladu s požadavky uvedenými v § 8 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Použité normativní dokumenty: ČSN EN 1505:1999, ČSN EN 1507:2006.

Použité certifikační schéma:
SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku č. 30-17927/1/MZ ze dne 2025-08-15, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí **do 2028-08-31** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

V Brně dne 2025-08-15

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, S.P. 03

Ing. Aleš Onderek
vedoucí certifikačního orgánu

NV16

Specifikace výrobku:

Jmenovitý rozměr průřezu [mm]	Provedení standardní	Provedení zesílené
	od -750 Pa do +1000 Pa	od -750 Pa do +2000 Pa
	Tloušťka plechu [mm]	Tloušťka plechu [mm]
100 až 500	0,60	0,70
560 až 1000	0,80	0,90
1120 až 2000	1,00	1,10
2120 až 4000 *)	1,30	1,30

*) rozměry nad 2000 mm jsou potrubím atypickým, na objednávku, s dodatečným vyztužením

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení normativních dokumentů, podle kterých byl výrobek certifikován. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovanému výrobku je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., změna ovlivňující shodu s použitými normativními dokumenty.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

